



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Заведующей МКДОУ «Потапьевский
детский сад»

Кисяковой Ю.С.

**ПРОКУРАТУРА
ПИТЕЛИНСКОГО РАЙОНА**

ул. Красная, д. 25,
р.п. Пителино, 391630

31.01.2025 № 20-2025

ПРОТЕСТ

на абз.18, 30 п.5.1., п.6.2.3.
Инструкции о мерах пожарной
безопасности в ДОУ,
утверждённой приказом
заведующей №12 от 20.12.2023

Прокуратурой Пителинского района изучена Инструкция о мерах пожарной безопасности в ДОУ, утверждённая приказом заведующей №12 от 20.12.2023 (далее – Инструкция).

Согласно абз. 18 п. 5.1 Инструкции Заведующий дошкольным образовательным учреждением обязан: обеспечить наличие и исправное состояние дверных ручек, устройств замков, порогов эвакуационных выходов, дверей эвакуационных выходов.

Вместе с тем в соответствии с п.14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

В силу абз.30 п.5.1, п.6.2.3 Инструкции заведующий дошкольным образовательным учреждением обязан: перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечить очистку дымоходов и (или) иных отопительных приборов (при наличии) от сажи не реже 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей, 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия, 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки

Однако согласно п.78 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Руководители организаций и физические лица перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивают очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже:

Прокуратура Пителинского района Рязанской
области

№ Исорг-20610015-37-25/-20610015

1 раза в 3 месяца - для отопительных печей, за исключением печей непрерывного действия;

1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления.

На основании изложенного, в целях устранения нарушений федерального законодательства и руководствуясь ст.23 ФЗ «О прокуратуре РФ

т р е б у ю:

Абз.18, 30 п.5.1., п.6.2.3. Инструкции о мерах пожарной безопасности в ДООУ, утверждённой приказом заведующей №12 от 20.12.2023, привести в соответствие с действующим законодательством

Настоящий протест подлежит обязательному рассмотрению с участием представителя прокуратуры района в десятидневный срок.

О результатах рассмотрения протеста надлежит незамедлительно сообщить в прокуратуру района в письменной форме.

Заместитель прокурора района

советник юстиции

Д.А. Лощинина

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00AA10E2A366C0D298007C383DFEFB64AA
Владелец **Лощинина Дарья Александровна**
Действителен с 04.04.2024 по 28.06.2025